南宁迈世信息技术有限公司

产品测试报告

产品名称：	A7整机	产品型号：	OM-A7
测试概述：	性能老化测试	测试数量：	10
测试环境：	常温	测试时间：	2018.3.16（8:30）-2018.3.18(8:30)
测试周期	48小时	测试地点：	办公室测试台
测试项目：	485、DI、DO接口和网口功能老化测试		
测试条件：	常温 1、 办公室测试台 2、 主机10台 3、 柜式温湿度2个 4、 温湿度网线20根 5、 电脑一台		

测试方法/过程：

1、记录老化主机的编号

2、1天 9：00、14：00、17：00 登录系统 检验

1） 系统灯sys 是否闪烁
2） 系统能否通过 Ethernet2 网络正常登录
3） 2个温湿度和DI1-DI8是否正常
4） 查看报警记录和报警查询是否有设备故障记录
5） 操作高级控制的DO1-DO3，断开和闭合是否正常
6） 用断线短接DI1-DI8 查看是否告警

以上操作，出现异常，将主机编号和异常现象记录下来，并当天反馈。

测试结果：

正常 可入仓

A070318 2A001
A07031 82A004
A0703182A031
A0703182A032
A0703182A038
A0703182A061
A0703182A077
A0703182A084
A0703182A042

结论/建议： 可入仓，发货

生产负责人：　8.3.20　现场测试人：　审核：