



说明:

- 1、本工程采用三级防雷，在配电箱做B级防雷，在列头柜进行C级避雷保护，机柜均采用具有D级防雷功能的PDU插座。
- 2、工程防雷设备由相应设备自带。