

### 第一步：确认自己监控卡的型号

卡的端面上或者包装盒或者卡上的标贴等地方看

型号	备注
OC485-LBDS	此步不做必然失败
IS-485L	
IS-WEBLBDS	
IS-WEBL	

### 第二步：确认自己空调主板版本

按回车---用上下键输入密码：5010 或 2210（输完按回车，密码等级变成 2 或者 3）---维护菜单---网络设置---版本（在最后呢）

### 第三步：根据下表选择对应的协议和设置。

设置方法：

按回车---用上下键输入密码：5010 或 2210（输完按回车，密码等级变成 2 或者 3）---维护菜单---网络设置---S835 监控协议/S824 监控地址---S843 导入控制（有的机器是**变量控制**）（设为 S+R 按回车保存）

此时等待几秒钟空调自动断电重启，以使设置生效

注意：不管原来空调内设置是否合适，S+R 这步必须做。空调必须要出现自动断电重启现象。

注意：不管原来空调内设置是否合适，S+R 这步必须做。空调必须要出现自动断电重启现象。

注意：不管原来空调内设置是否合适，S+R 这步必须做。空调必须要出现自动断电重启现象。

PEX9 按键空调						
监控方式	编码	型号	S835 监控协议设置	S824 地址	ICOM 板版本	备注
串口方式	3027641	OC485-LBDS	Vlcty(即 Velocity3)	3	PAL1.04.026 及以下	2012 年上半年以前产品
网络方式	3027640	IS-WEBLBDS				
串口方式	3027641	OC485-LBDS	VLCT3(即 Velocity3)		PAL2.00.009 及以上	2012 年下半年以后产品
网络方式	3027640	IS-WEBLBDS				
串口方式	3028904	IS-485L	VLCT4			
网络方式	3028905	IS-WEBL				

CRV9 按键和 XD9 按键			
监控方式	编码	型号	S835 监控协议设置
串口方式	3028904	IS-485L	VLCT4
网络方式	3028905	IS-WEBL	

到此空调上的设置就完成了。恭喜你，已经 50%成功了。

### 第四步：准备一台带有超级终端的电脑。

超级终端是 XP 系统自带的一个软件。如果你的电脑没有，请百度下载一个。