

# 南宁迈世信息技术有限公司

## 产品测试报告

产品名称:	A7整机	产品型号:	OM-A7										
测试概述:	性能老化测试	测试数量:	10										
测试环境:	常温	测试时间:	2018.3.21 (14:30) - 2018.3.23 (14:30)										
测试周期:	48小时	测试地点:	办公室测试台										
测试项目:	485、DI、DO接口和网口功能老化测试												
测试条件:	常温 1、 办公室测试台 2、 主机10台 3、 柜式温湿度2个 4、 温湿度网线20根 5、 电脑一台												
测试方法/过程: 1、 记录老化主机的编号 2、 1天 9: 00、 14: 00、 17: 00      登录系统 检验 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 系统灯sys 是否闪烁</li> <li>2) 系统能否通过 Ethernet2 网络正常登录</li> <li>3) 2个温湿度和DI1-DI8是否正常</li> <li>4) 查看报警记录和报警查询是否有设备故障记录</li> <li>5) 操作高级控制的D01-D03, 断开和闭合是否正常</li> <li>6) 用断线短接DI1-DI8 查看是否告警</li> </ul> 以上操作, 出现异常, 将主机编号和异常现象记录下来, 并当天反馈。													
测试结果: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">A0703182A113</td> <td style="width: 50%;">A0703182A068</td> </tr> <tr> <td>A0703182A115</td> <td>A0703182A086</td> </tr> <tr> <td>A0703182A121</td> <td>A0703182A082</td> </tr> <tr> <td>A0703182A040</td> <td>A0703182A094</td> </tr> <tr> <td>A0703182A065</td> <td>A0703182A107</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px; font-size: 24px;">正常</div>				A0703182A113	A0703182A068	A0703182A115	A0703182A086	A0703182A121	A0703182A082	A0703182A040	A0703182A094	A0703182A065	A0703182A107
A0703182A113	A0703182A068												
A0703182A115	A0703182A086												
A0703182A121	A0703182A082												
A0703182A040	A0703182A094												
A0703182A065	A0703182A107												
结论/建议: <div style="text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 10px;">可入库</div>													

生产负责人:   毋   2018.3.23

现场测试人:   王   2018.3.23

审核:   李   2018.3.23