

# 任务

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1326	福建中富通	功能	完结	普通	主机相关协调配合工作交流		2018-01-04 09:14
504	项目综合	支持	完结	紧急	天津UPS页面嵌入式接入	test u3	2017-04-06 11:57
404	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	安卓HubView应用改进, 支持更多手机	test u3	2016-05-18 13:38
396	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A6 新增配置管理页面, 方便分类	test u3	2016-05-18 13:38
390	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	金众 集中端有通讯中断则发短信告警功能实现	test u3	2016-05-11 09:52
215	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	Web配置 修改后测试 监测参数可 按默认 和 自定义, tag1 tag2可输入	om 经理1	2015-11-20 13:49
214	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	Web配置 监测参数 默认 自定义 bug修正 tag1 tag2改为可输入形式	test u3	2015-11-20 13:50
199	智慧机房 V2.0	任务	完结	紧急	首页显示故障告警不全问题 (如: 多个漏水开关量中, 仅一个告警时)	吴 容杜	2015-09-01 09:37
186	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	js日期选择时而正常时而乱码问题	test u3	2015-08-18 18:30
174	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	软件框架在A8中测试 (485通讯 串口通讯 IO驱动 面板LED AD)	test u3	2016-05-06 16:51
171	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A8内核定制 (不带telnet), 刷机测试 (驱动 WEB FTP)	test u3	2015-08-07 17:04
168	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	开关量告警时按有具体名称, 即配置中的 说明 有效, 界面展示更直观	test u3	2015-07-31 14:03
142	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	市电加chart, 实时三相电压曲线	test u3	2015-07-28 14:29
141	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A6 485无线透传模块测试及接入后测试, 可通用	test u3	2015-07-21 17:57
140	智慧机房 V2.0	功能	已发货	普通	A6 功能增强与扩展, 可在定型中使用或在下一版本升级中发布		2017-01-11 18:01
135	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A6 报警记录带截图	test u3	2015-07-20 17:54
130	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A6 报警记录 查询显示改进, 能显示更详细内容: 类别, 方式, 对象等	test u3	2015-07-20 08:51
129	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A6 页面新增 高级控制 页面, 可控制继电器	test u3	2015-07-20 08:50
117	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	温湿度实时曲线拆分并集成到新iframe框架	test u3	2015-07-17 08:58
35	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	配置定义 后台功能增加(smkind smtype sm)	test u3	2015-07-08 10:42
33	智慧机房 V2.0	功能	完结	高	配置操作 对SM表实现add upd del	test u3	2015-07-08 10:41