

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #1003

任务 # 1001 (完结): 内阻项目问题

### 管理模块通信问题

2017-06-21 13:43 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-31
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、管理模块与测量模块之间采用查询方式通讯，效率低，丢包严重，软件无法解决这个问题。 2、导致现在改测量模块地址，成功率低。 3、下一步计划，将管理模块重新设计，更换CPU。			
<b>子任务:</b>			
任务 # 1030: 管理模块升级			完结

### 历史记录

#1 - 2017-06-23 10:01 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2017-08-31

#2 - 2017-06-26 14:52 - 盘 贵星

- 状态从 新建 变更为 完结