

智慧机房 V2.0 - 任务 #102

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

空调采集到数据，但无法控制

2015-07-09 16:15 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-07-09
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
双机空调有读数返回，但均不能控制，监测状态也一直显示告警状态			

历史记录

#1 - 2015-07-09 18:52 - test u3

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 test u3

#2 - 2015-07-13 09:26 - 苏贵强

- 指派给从 test u3 变更为 om 经理1

双机空调还是无法控制，只是有数据返回，但无法控制

#3 - 2015-07-13 15:37 - test u3

- 主题从空调测试问题 变更为 空调采集到数据，但无法控制
- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3
- % 完成从 0 变更为 90

已经可以控制，可再试 注意标题合理

#4 - 2015-07-13 16:02 - test u3

- 状态从已发货 变更为 完结
- % 完成从 90 变更为 100

苏已测试可控