

智慧机房 V2.0 - 功能 #1038

功能 # 1037 (已发货): A9 界面与功能升级(17下半年)

A9 详细界面加图表

2017-06-30 10:07 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-15
指派给:	李 军海	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
参考如下设计，技术部等也给下建议参考 !/om-img/20170621详细页面改进.png!			

历史记录

#1 - 2017-06-30 10:11 - om 经理1

小杜给出的理解 比较一致，三相曲线可在同一图表中 !/om-img/20170622详细页面改进-杜.png!

#2 - 2017-06-30 10:13 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为功能

#3 - 2017-07-01 12:00 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为10

实现市电模块与温湿度模块曲线添加，其中市电模块只显示电压电流曲线。

#4 - 2017-07-03 17:39 - 韦士飞

完成市电监测的其他模块曲线生成 (259、260、261、262、264、266、268)

#5 - 2017-07-04 17:16 - 韦士飞

实现部分UPS页面图表增加，涉及编号：789 - 803

#6 - 2017-07-05 17:48 - 韦士飞

- % 完成从10变更为30

实现部分精密空调页面图表增加，涉及编号：2048 - 2071

#7 - 2017-07-06 11:59 - 韦士飞

精密空调页面曲线已实现完成，相关文件已上传到SVN。

#8 - 2017-07-06 16:24 - 韦士飞

- % 完成从30变更为50

UPS页面曲线已实现完成，相关文件已上传到SVN。

#9 - 2017-07-08 10:38 - 韦士飞

- % 完成从50变更为60

普通空调（单机、双机）、24节电池、48节电池巡检仪曲线已增加。

#10 - 2017-07-12 16:03 - 韦士飞

修改电池读取检查方式，以修正之前存在的页面显示不能读取到采集数据的问题。原方式在没有修改电池数的时候，数据无法保存到SM列表中。

#11 - 2017-07-18 14:43 - 韦士飞

- 指派给从 韦士飞 变更为 李军海

- % 完成 从 60 变更为 70

曲线页面测试。文件更新目录：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-201707181435 页面曲线显示

#12 - 2019-05-10 14:31 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结