

智慧机房 V2.0 - 功能 #104

按HC-33A协议修改协议实现并测试

2015-07-09 16:35 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2015-06-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-02
指派给:		% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
根据HC-33A三相电量采集模块的通讯协议修改市电电力SMElec模块HC型模块部分的实现，并在SMTTest工具中添加模块测试功能。			

历史记录

#1 - 2015-07-09 16:39 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 调试中

理解HC-33A通讯协议实现，在SMTTest测试工具界面实现采集数据显示。并与原厂的上位机比较采集数据的正确性。

#2 - 2015-07-10 08:56 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 0 变更为 90

按要求使用上了系数，看懂协议，ACR要求去掉系数忘了