

## 项目综合 - 支持 #1077

滑县海鑫电脑 OM20170720-6

2017-07-24 13:56 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.60 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T200 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器开口 OM-ACM-K200/5 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆 -5M OM-LDA-B601/5 根 1 8 UPS接入模块 定制 套 1 9 蓄电池管理模块 OM-BOD-1000 套 1 10 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 32 11 霍尔电流传感器100I 配件 套 1 12 精密空调接口模块 定制 套 1			

### 历史记录

#1 - 2017-07-27 14:18 - 李玲

- 文件 DATACOOOL机房专用空调通讯协议.pdf 已添加

#2 - 2017-08-02 08:30 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

协议已接。编号：2068-0

#3 - 2017-10-10 11:13 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚

#4 - 2018-09-20 11:49 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 50

远程查看后 初步判断接线有问题 让用户检查接线

#5 - 2018-11-12 14:19 - 李军海

- 指派给从 薛智垚 变更为 杜小栋

#6 - 2019-04-18 09:33 - 李军海

现场技术联系电话 15093960484

#7 - 2019-08-27 16:33 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

#8 - 2020-05-09 09:28 - 杜小栋

- 指派给 已删除 (杜小栋)

#9 - 2023-04-10 17:08 - 杜小栋

- 描述 已更新。

#10 - 2023-06-27 09:21 - 薛智垚

此项目客户支付远程技术支持费用，时间为1年，具体时间从2023年6月27日-2024年6月26日。请悉知！

#11 - 2023-12-18 15:49 - 杜小栋

短信猫指导设置

#12 - 2024-02-05 13:04 - 杜小栋

配电模块故障指导排查处理

## 文件

---

DATACOOOL机房专用空调通讯协议.pdf

180 KB

2017-07-27

李玲