

项目综合 - 功能 #1092

支持 #975 (完结): 北京英如

北京英如 传感器协议接入

2017-07-27 14:26 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2017-07-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 项目背景：客户只用咋们的主机，传感器用他们自己的，让咋们帮忙把所有传感器的协议接入。以下是需要接入的传感器： 1、定位式漏水控制器协议接入 2、智能空调控制器协议接入 3、IO采集模块（万慧通7806D）协议接入 已接入 4、IO采集模块（万慧通7053D）协议接入 已接入 5、组合式电气火灾监控探测器协议接入 6、三相多功能电力仪表 协议接入 7、温湿度传感器协议接入 已接入 8、门禁控制器协议接入 9、短信模块协议接入			

历史记录

#1 - 2017-07-27 15:03 - om 经理1

- 主题从 传感器协议接入 变更为 北京英如 传感器协议接入

#2 - 2017-07-27 15:16 - 薛智垚

- 文件 LDS3000 通讯协议RTU模式_用户.pdf 已添加

- 文件 THS-E10 & RTH-R10 & IAC-R10 通讯协议V3.1.pdf 已添加

- 文件 W70XX 智能IO模块通讯协议V2.0.pdf 已添加

- 文件 12-导轨表外配互感器.pdf 已添加

- 文件 剩余电流式电气火灾监控探测器.docx 已添加

项目背景：客户只用咋们的主机，传感器用他们自己的，让咋们帮忙把所有传感器的协议接入。以下是需要接入的传感器：

1、定位式漏水控制器协议接入 未接入 2、智能空调控制器协议接入 未接入 3、IO采集模块（万慧通7806D）协议接入 已接入 编号：2308-3
4、IO采集模块（万慧通7053D）协议接入 已接入 编号：2308-1 5、组合式电气火灾监控探测器协议接入 未接入 6、三相多功能电力仪表 协议接入
未接入 7、温湿度传感器协议接入 已接入 编号：1280-1 8、门禁控制器协议接入 已接入 编号：3331-0 9、短信模块协议接入
未接入

#3 - 2017-07-28 08:43 - 韦士飞

《LDS3000 通讯协议RTU模式_用户.pdf》协议已接。编号：1536-3

#4 - 2017-07-28 08:43 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#5 - 2017-08-01 10:48 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 李军海

- % 完成从 0 变更为 60

《剩余电流式电气火灾监控探测器.docx》及《12-导轨表外配互感器.pdf》协议已接入 文件更新至：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-北京英如

#6 - 2017-08-12 09:26 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

父已反馈完结 关闭

#7 - 2017-08-21 16:12 - 薛智垚

- 文件 短信模块手册工具.rar 已添加

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

还有一个短信报警模块协议未接入，请王经理安排一下，谢谢！

#8 - 2017-09-08 11:26 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 薛智垚

短信报警模块已接入，测试已能够发出短信。

#9 - 2017-09-15 15:47 - 薛智垚

- 指派给从 薛智垚 变更为 om 经理1

门禁控制器与智能空调控制器 还存在问题，协议未计入。还请王经理安排一下,谢谢！

#10 - 2017-09-29 13:59 - 韦士飞

门禁控制器与智能空调控制器协议已接入 \\192.168.3.160\可写\A9\patch-北京英如

文件

LDS3000 通讯协议RTU模式_用户.pdf	364 KB	2017-07-27	薛智垚
THS-E10 & RTH-R10 & IAC-R10 通讯协议 V3.1.pdf	304 KB	2017-07-27	薛智垚
W70XX 智能IO模块通讯协议 V2.0.pdf	357 KB	2017-07-27	薛智垚
剩余电流式电气火灾监控探测器.docx	3.06 MB	2017-07-27	薛智垚
12-导轨表外配互感器.pdf	5.63 MB	2017-07-27	薛智垚
短信模块手册工具.rar	3.03 MB	2017-08-21	薛智垚