

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #1134

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

任务 # 1024 (完结): 内阻程序优化

任务 # 1137 (完结): 死机测试方案

### 测试未测试的模块统计有几个死机模块

2017-09-05 09:40 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-07
指派给:	盘 贵星	% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、每个模块上电测试至少10分钟以上，初步测试一次统计有几个死机模块。			

#### 历史记录

#1 - 2017-09-05 09:55 - 盘 贵星

- 父任务从 #1133 变更为 #1137

#2 - 2017-09-05 17:45 - 盘 贵星

测试10多个模块，出现一个模块死机。

#3 - 2017-09-07 16:22 - 盘 贵星

9-7 死机的模块，经过测试查看启动次数，发现频繁重启。

#4 - 2017-10-16 16:59 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结