

智慧机房 V2.0 - 任务 #1145

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

任务 # 1024 (完结): 内阻程序优化

任务 # 1137 (完结): 死机测试方案

外挂28个测量模块测试

2017-09-13 17:59 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-20
指派给:	盘贵星	% 完成:	40%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、测试是否死机 2、测试稳定性。			

历史记录

#1 - 2017-09-14 17:44 - 盘贵星

- 文件 查询重启次数201709141741.xlsx 已添加

9-14 测试28个模块，运行正常，未发现死机情况，查询重启次数，未发现重启现象，详细见附件。

#2 - 2017-09-15 18:24 - 盘贵星

- 主题从 外挂30个测量模块测试 变更为 外挂28个测量模块测试

9-15 检查个模块，运行正常，没有死机现象。

#3 - 2017-09-19 09:24 - 盘贵星

- % 完成 从 0 变更为 40

9-19 运行一周，所有模块运行正常，未发现死机现象。

#4 - 2017-10-16 16:58 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

查询重启次数201709141741.xlsx	9.02 KB	2017-09-14	盘贵星
-------------------------	---------	------------	-----