

智慧机房 V2.0 - 支持 #115

支持 #91 (完结): 北京神州飞翔项目

支持 #92 (完结): 请确定UPS具体类型, 按协议提到至少有单相和三相两大类

UPS-IPGuard三相协议接入

2015-07-13 11:59 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-07-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-07-15
指派给:	test u3	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

北京神州飞翔项目的ups接入, 电商定的发货时间在7月14号 (星期周)

历史记录

#1 - 2015-07-13 18:22 - test u3

- 主题从 北京神州飞翔项目 变更为 UPS-IPGuard三相协议接入
- 计划完成日期 被设置为 2015-07-15
- 状态从 新建 变更为 调试中
- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3
- % 完成从 0 变更为 90

已经实现协议和页面, 配置前需要在配置定义中增加 UPS类型 编号5 名称UPS-IPGuard
另: 用户要求的显示方式大部分会有另外要求, 需要跟进, 能不改就少改

#2 - 2015-09-11 09:16 - 吴容杜

- 状态从 调试中 变更为 完结