

项目综合 - 支持 #1154

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安晟琪智联 OM20170918-06

2017-09-20 09:08 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-22
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、动力和环境监控平台 套 12、UPS接入 项 13、精密空调接入 项 1			

历史记录

#1 - 2017-09-25 14:08 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为60

《通讯内部标准 V11(单相) 20160816.pdf》为Q1兼容, 编号: 768 《附件11 通讯协议(精密空调专用).doc》协议已接入。文件更新: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-西安晟琪智联

#2 - 2017-10-18 13:55 - 韦士飞

由于厂家空调返回的数据中存在无效字符, 以做修正。该问题已通过厂家确认是空调存在的Bug。

#3 - 2017-10-18 17:32 - 韦士飞

修改《附件11 通讯协议(精密空调专用).doc》采集数据有效数据位, AppPost增加其数据上传。当前主机数据显示正常, Post数据已上传, 但由于平台数据格式问题未能正常显示。

#4 - 2018-02-07 16:32 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从60变更为100

项目完结, 可关闭!

#5 - 2018-02-08 14:52 - 李军海

- 指派给从李军海变更为薛智垚

#6 - 2018-02-24 14:19 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

通讯内部标准 V11(单相) 20160816.pdf	180 KB	2017-09-20	李玲
附件11 通讯协议(精密空调专用).doc	308 KB	2017-09-20	李玲