

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #1158

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 981 (完结): 硬件设计

功能 # 1138 (完结): 温湿度LCD开模

### 高温测试

2017-09-20 15:04 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-23
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、开启60度温度测试72个小时。			

### 历史记录

#1 - 2017-09-22 13:40 - 盘 贵星

高温测试 1、测试条件：恒温箱60度，测试48个小时，测试结果：1、RS485通信正常。2、显示屏运行正常。

#2 - 2017-09-22 13:40 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2017-10-28 12:33 - 盘 贵星

- 状态从 调试中 变更为 完结