

项目综合 - 支持 #1163

平顶山鑫伟业 OM20170920-06

2017-09-21 14:44 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-23
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4.00 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 7 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 8 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1.00 9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4.00 10 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 11 UPS接入 套 2.00			

历史记录

#1 - 2017-09-25 09:33 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚

已发货给西安王小京, 预定安排让西安王小京 出差演示, 项目由薛智垚跟进, 请知悉

#2 - 2017-09-26 16:21 - 李玲

- 文件 EA89II 系列 EA 三相协议_U.pdf 已添加

#3 - 2017-10-09 13:39 - 薛智垚

- 文件 EA89 系列 MODbus 通讯协议_U.pdf 已添加

#4 - 2017-10-09 14:52 - 韦士飞

- % 完成从 0 变更为 60

协议已接入。文件更新位置: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-平顶山鑫伟业

#5 - 2017-10-09 18:21 - 薛智垚

UPS已经调试完成。

#6 - 2017-10-10 09:08 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结
- % 完成从 60 变更为 100

调试完成 关闭

文件

EA89II 系列 EA 三相协议_U.pdf	287 KB	2017-09-26	李玲
EA89 系列 MODbus 通讯协议_U.pdf	603 KB	2017-10-09	薛智垚