

智慧机房 V2.0 - 任务 #118

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

报警记录查询显示不正常

2015-07-15 10:28 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-07-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-07-15
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在展示页面中查询报警记录，有时能显示，有时不能显示。不稳定。			

历史记录

#1 - 2015-07-15 11:31 - test u3

- 跟踪从功能变更为任务
- 状态从新建变更为调试中
- 指派给从om 经理1 变更为 test u3
- % 完成从0 变更为90

经在28机上设置报警后，测试正常，记录查询有故障报警解除故障+重发等，你检查配置环境

#2 - 2015-07-15 17:13 - 吴容杜

- % 完成从90 变更为100

已验证是配置问题

#3 - 2015-07-16 11:17 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结