

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #1201

功能 # 1188 (已发货): 集中管理平台开发项目测试记录

### 8.功能：数据库设计问题

2017-10-18 18:22 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2017-10-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1.新接入设备,比如UPS、精密空调等设备,需要在数据库添加字段,在应用程序上修改格式(辰致陆工才能修改),操作复杂,时间周期长,故数据库设计不合理; 2.数据库重新设计问题需要王经理、廖辉等讨论后确定			

#### 历史记录

#1 - 2017-10-21 09:24 - 李军海

- % 完成 从 0 变更为 30

通过与廖辉沟通,目前数据库的设计还不能达到新添设备自动添加的效果,新添加设备目前需要修改数据库和应用程序

#2 - 2019-05-10 14:22 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结