

项目综合 - 支持 #1203

支持 # 1497 (完结): 武汉飞鹏数码有限责任公司 项目统一管理

武汉飞鹏数码有限责任公司 OM20171017-12

2017-10-19 11:00 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-19
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 2.00 4 开关电源 个 4.00 5 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00			

历史记录

#1 - 2017-11-27 15:42 - 李军海

- 状态从新建变更为调试中
- 指派给从李军海变更为王慧
- % 完成从0变更为100

项目已经完结, 可关闭! 客户新增加1个需求, 将附件上传的协议接入动环监控系统, 具体如下: 1. 协议中二、2.1) 获取最新事件 上传的文本数据在监控系统上的报警记录/报警查询能够查询; 2. 上传的文本数据 能够联动声光、短信进行报警; 以上, 请研发评估开发时间, 谢谢

#2 - 2017-11-27 16:02 - 李军海

- 文件 维护平台开放服务API接口规范.docx 已添加

#3 - 2017-12-16 13:29 - test u3

补丁在160 patch-武汉飞鹏

#4 - 2017-12-16 16:12 - test u3

下午调试通过 采集到告警 响应短信

#5 - 2018-01-02 09:45 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

使用后对方有反馈, 无其他问题, 可关闭

#6 - 2018-04-12 15:29 - 李玲

- 父任务 被设置为#1497

文件

维护平台开放服务API接口规范.docx	44.6 KB	2017-11-27	李军海
----------------------	---------	------------	-----