

## 项目综合 - 支持 #1246

石家庄通硕科技有限公司（借用） OM20171230-02

2017-10-30 15:58 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-31
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 7 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 1.00 8 两芯终止端 个 1.00 9 固定胶贴 包 1.00 10 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 11 无线蓄电池巡检模块 OM-BOD-1200 个 1.00 12 无线蓄电池检测器 OM-BOD-800 个 1.00 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 14 UPS接入 项 1 15 3D界面 项 1			

### 历史记录

#1 - 2017-11-20 11:56 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为黄虹琳
- % 完成从0变更为50

该项目由黄虹琳负责跟进，请知悉！

#2 - 2018-01-02 09:36 - 黄虹琳

- % 完成从50变更为100

已测试并发货，由杜锦峰远程指导安装！

#3 - 2018-01-02 09:36 - 黄虹琳

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2018-01-02 09:36 - 黄虹琳

具体的情况需要杜锦峰进行回复