

福建中富通 - 功能 #1255

任务 # 1251 (完结): 福建中富通 样机设计制作及B接口测试

机柜温湿度OM-TH109

2017-11-02 09:41 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、硬件设计 2、外壳设计 3、软件设计 4、生产 5、测试 6、包装			
子任务:			
功能 # 1257: 硬件设计			完结
功能 # 1258: OM-TH109 软件设计			完结
功能 # 1259: 生产资料			完结
功能 # 1322: BOM表生产			完结
功能 # 1323: 生产gerber文件生产			完结
功能 # 1324: 组装及测试文件			完结
功能 # 1261: OM-TH109 包装设计			完结
功能 # 1260: 外壳开模			完结
功能 # 1263: 镜片定制设计			完结

历史记录

#1 - 2017-11-02 10:07 - 盘贵星

- 主题从 机柜温湿度 变更为 机柜温湿度OM-TH109

#2 - 2017-11-17 12:01 - 韦士飞

300m网线接温湿度测试通讯正常，稳定性继续测试。

#3 - 2017-11-18 09:27 - 韦士飞

经过一天的测试，300M网线测试通讯正常，数据读取正常。

#4 - 2017-11-21 15:09 - 韦士飞

样机已安排王慧装配。

#5 - 2017-11-23 11:13 - om 经理1

外壳试样中发现的外观问题，在生产时，黄虹林要去现场检查确认，杜绝现有问题及现场其他隐患可能

#6 - 2018-05-30 15:39 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结