

福建中富通 - 功能 #1256

任务 # 1251 (完结): 福建中富通 样机设计制作及B接口测试

ISU-0016A 专用监控主机

2017-11-02 09:43 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-09
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、硬件需求设计 2、机箱设计 3、软件设计 4、测试 5、包装			
子任务:			
功能 # 1262: 硬件设计			完结
功能 # 1266: B接口接入			完结
功能 # 1267: 机箱设计			完结
功能 # 1268: 机箱外包装			完结
功能 # 1325: 生产资料			完结
功能 # 1326: 主机相关协调配合工作交流			完结

历史记录

#1 - 2017-11-02 09:43 - 盘贵星

- 跟踪从任务变更为功能

#2 - 2017-11-02 10:32 - om 经理1

- 主题从专用监控主机设计变更为ISU-0016A 专用监控主机

#3 - 2017-11-13 14:36 - 薛智堃

机箱最终图纸在附件中，请大家确认！

#4 - 2017-11-23 10:52 - om 经理1

主机需要OEM，含LOGO 标题 主机配置页面增加一专用配置页，包括以下内容项：1 主机设备编号 分地区（4位 1000开始）楼号（2位 00~99）模块号（1位 0~9）楼层号（1位 1~9）房间号（3位 001~999）2 端口编号 给16个485口各自编号，按xx的16进制形式，如:RS485-1: A1 RS485-2: A2... 3 定时上报间隔 x 分钟 4 资产编码 输入字符串形式 主机主程序增强：
因温湿度带报警阈值，该阈值一般在主机配置页面中设置，为一致需要，主机启动时需要同步该阈值到温湿度传感器中（485写命令）B接口增强：1 收到遥测仅支持调整某传感器阈值 2 收到遥控仅支持重启

#5 - 2017-11-23 11:07 - om 经理1

- 文件 传感器与采集器的编码规则-添加测点编码-V2.0.docx 已添加

设备编码按主机编号+端口号形式，已经与联通协调好，长度不按5.2.5中中的 3+2 限制3长度

#6 - 2018-05-30 15:39 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

文件

传感器与采集器的编码规则-添加测点编码-V2.0.docx	109 KB	2017-11-23	om 经理1
-------------------------------	--------	------------	--------