

智慧机房 V2.0 - 功能 #1329

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 1450 (完结): 软件功能测试

样机测试

2017-12-05 10:27 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2017-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
OM-TH100样机程序烧写与测试			

历史记录

#1 - 2017-12-05 10:29 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 10

样机程序烧写已安排王慧进行烧写，待下午小薛去拿镜片回来之后再装壳。

#2 - 2017-12-09 09:06 - 王慧

- 指派给 被设置为 王慧

#3 - 2017-12-12 15:47 - 王慧

三十个温湿度，两个刷机不成功，两个按键有问题，三个温湿度显示数值为零，一个显示屏不亮，一个温度小数点后数值显示不全。

#4 - 2017-12-12 15:50 - 王慧

21个已经进行测试。

#5 - 2017-12-13 11:45 - 韦士飞

- % 完成 从 10 变更为 20

反馈有两个湿度数据偏差超过标称值，超过10%

#6 - 2018-03-24 11:07 - 盘贵星

- 父任务 从 #1237 变更为 #1450

#7 - 2018-04-12 09:00 - 盘贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结

- % 完成 从 20 变更为 100