

智慧机房 V2.0 - 任务 #1408

展厅演示主机增加体验感

2018-02-10 13:39 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2018-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在原来配置基础上：1、增加UPS实时数据；2、增加精密空调数据（模拟）、增加普通空调控制3、增加对外摄像头展示4、首页报警页面提示声音5、传感器详细名称首页展示6、增加门禁控制器7、增加电池内阻（保定厂家模块）8、修改支持型号对应的传感器名称9、增加首页GPS信号格10、配置选项 用户 不可操作（操作提示没有权限）11、增加掉电采集功能12、服务器ping 监测			

历史记录

#1 - 2018-02-10 14:25 - 韦士飞

请说明具体展示效果，以及当前已经做了哪些项。

#2 - 2018-02-10 14:26 - 黄虹琳

1.UPS已经接入 2.精密空调数据设置完毕 7.保定电池内阻模块已经接入 9.Gps信号格已经修改完成，黑色主题 12.ping IP 已经接入

#3 - 2018-03-20 17:22 - 李军海

展厅的演示还需要增加1个功能：公司服务器ip

地址：192.168.0.103，已经在电脑上开启SNMP服务，请优先安排增加这个功能的演示（3.21安排测试），请知悉！

#4 - 2018-03-27 11:10 - 李军海

展示演示主机目前需要增加以下功能：1.增加内阻模块的接入（SNMP协议接入后就显示故障）；2.增加服务器监测类型3.增加报警简报详细说明功能；4.增加配置选项 用户 不能增加删除操作功能（操作权限设置）

#5 - 2018-03-27 11:56 - om 经理1

3增加报警简报详细说明功能；该项需列出当前各个接入的编号

#6 - 2018-03-27 17:15 - 李军海

接入设备编号如下：1.UPS 编号=768；2.配电检测仪 编号=512；3.温湿度传感器 编号=1280 和 编号=1280-1；4.普通空调控制器 编号=1792-1；5.三相电量仪 编号=256；6.内阻监测仪（保定）编号=1029；7.定位式漏水控制器 编号=1536-1；8.精密空调为假页面，不做详细报警功能；

#7 - 2018-06-12 16:48 - 王慧

1、增加UPS实时数据； UPS 未接入 2、增加精密空调数据（模拟）、增加普通空调控制 精密空调 需要修改 3、增加对外摄像头展示 已完成 4、首页报警页面提示声音 已完成 5、传感器详细名称首页展示 已完成 6、增加门禁控制器 门禁IP，S/N号不清楚 7、增加电池内阻（保定厂家模块） 已完成 8、修改支持型号对应的传感器名称 未完成 9、增加首页GPS信号格 已完成 10、配置选项 用户 不可操作（操作提示没有权限） 未完成 11、增加掉电采集功能 未完成 12、服务器ping 监测 已增加