

智慧机房 V2.0 - 功能 #143

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

A6测试 展示页继电器DO1和DO2对换

2015-07-23 10:16 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-07-23
优先级:	高	计划完成日期:	2015-07-23
指派给:	吴容杜	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
展示页面的高级控制里面，D01和D02跟机箱上标注的D01和DO2相反			

历史记录

#1 - 2015-07-23 11:17 - test u3

- 计划完成日期 被设置为 2015-07-23
- 状态从 新建 变更为 调试中
- 指派给从 test u1 变更为 吴容杜
- % 完成从 0 变更为 90

已经完成,按160上的更新B1.html,然后测试看下结果

#2 - 2015-07-24 17:15 - 吴容杜

- % 完成从 90 变更为 100

测试已正常

#3 - 2015-07-28 14:31 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结