

智慧机房 V2.0 - 功能 #1450

功能 # 979 (完结): 温湿度项目
功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

软件功能测试

2018-03-24 11:06 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-08
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、测试RS485通信各个功能测试。2、温湿度显示测试。3、按键功能测试。4、频繁上电测试温湿度工作是否正常。 5、测试报警时温湿度传感器工作是否正常。			
子任务:			
功能 # 1329: 样机测试			完结
功能 # 1451: 电源更改后STM8软件测试			完结
功能 # 1467: 软件增加IIC状态判断并写个上位机软件			完结
功能 # 1475: 测试总结报告pgx			完结

历史记录

#1 - 2018-04-12 08:59 - 盘 贵星
- 状态从 已发货 变更为 完结