

## 项目综合 - 支持 #1468

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180124-10 (薛智焱)

2018-04-02 11:42 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 SN:A0703128A117 1 UPS接入 定制套 2 2 精密空调接入 定制套 1 3 门禁接入 定制套 1			

### 历史记录

#1 - 2018-04-03 09:38 - 王慧

- 文件 A7 配置.rar 已添加
- 文件 css.rar 已添加

已测试发货，页面已升级。

#2 - 2018-04-03 09:39 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王慧
- % 完成从 0 变更为 30

#3 - 2018-05-22 10:27 - 李军海

协议接入情况如下：1、《ups模块机ModBus通信协议（客户定制版）.doc》协议已经接过，编号=791，客户要提供铭牌型号；  
2、《精密空调协议-7寸触屏地址表(全).xls-》需要客户提供铭牌型号后确定，协议暂时未接入过；3、门禁协议未提供，客户取消接门禁；  
以上，请知悉！

#4 - 2018-05-22 15:24 - 李军海

- 文件（UPS品牌：山特；型号：3C360K）模块机ModBus通信协议（客户定制版）.doc 已添加
- 文件 精密空调（山顿；型号：GF040DAGHRC0212）协议-7寸触屏地址表(全).xls 已添加

#5 - 2018-05-23 09:15 - 李军海

请研发开发精密空调协议，请知悉！

#6 - 2018-06-29 09:48 - 韦士飞

《精密空调协议-7寸触屏地址表(全).xls》协议已接入过。编号：2095

#7 - 2018-07-09 14:54 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 30 变更为 100

项目完结，可关闭！

#8 - 2018-08-15 14:06 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

ups模块机ModBus通信协议（客户定制版）.doc	327 KB	2018-04-02	李玲
精密空调协议-7寸触屏地址表(全).xls	61 KB	2018-04-02	李玲
A7配置.rar	161 KB	2018-04-03	王慧
css.rar	1.73 KB	2018-04-03	王慧
精密空调（山顿；型号：GF040DAGHRC0212）协议-7寸触屏地址表(全).xls	61 KB	2018-05-22	李军海
（UPS品牌：山特；型号：3C360K）模块机ModBus通信协议（客户定制版）.doc	327 KB	2018-05-22	李军海