

智慧机房 V2.0 - 功能 #15

485传感器地址修改

2015-01-31 16:42 - 冯 宗友

状态:	完结	开始日期:	2015-01-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
485传感器，在按默认地址接入主机后，可以通过主机设置地址			

历史记录

#1 - 2015-07-08 11:19 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结
- % 完成从 0 变更为 10

这个计划在SMxxx.DoFunc中实现，在专用测试工具完成时则可以由WEB端增强实现