2018研发 - 支持 #1501

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1448 (完结): 周总结 WSF

周总结 WSF 20180414

2018-04-14 17:22 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>内容：米尔MYS-6ULX-IND核心板 系统软件移植，相关功能移植完成。DIO驱动未开发 MC-IMX6-GKA 开发板 DIO驱动编写完成，经测试发现厂家发的内核编译之后无法启动，原因待查。DIO读取暂时使用其内部的gpio驱动操作，但应用程序改动会比较大。与小盘讨论测试具的功能、IO接口分配、相关芯片选型等相关事宜。协助项： 南京富士通南大软件技术有限公司：反馈有两个温湿度无法上传，经检查是未注册需重新注册。上海卓佑 农行项目 ModbusTcp读取历史数据协助。增加ModbusTcp 数据长度为20480字节，以提高查询效率。 包头市天成网络责任有限公司StulzC7000空调协议接入。原已接入的StulzC7000数据比较乱，需重新接入。遇到的问题或难点： 驱动相关CPU IO寄存器功能配置不清晰。收获点：工作中需要及时沟通 驱动开发需仔细查阅数据手册、开发手册 下周工作重点： 协助调试TCP数据及设备协议接入调试支持</p>			

历史记录

#1 - 2018-04-15 23:53 - om 经理1

- 主题从 周总结 WSF 20180409 变更为 周总结 WSF 20180414

#2 - 2018-05-28 08:21 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结