2018研发 - 支持#1513

支持#1432 (完结): 周总结

支持#1448 (完结): 周总结 WSF

周总结 WSF 20180423

2018-04-23 09:03 - 韦士飞

优先级: 普通 计划完成日期:

指派给: % 完成: 0%

 类别:
 预期时间:
 0.00 小时

 目标版本:
 耗时:
 0.00 小时

描述

内容: 协助项:包头市天成网络责任有限公司 精密空调UPS数据协议调试,其中提供的UPS数据协议为新协议,需重新接入。 上海卓佑 农行项目 ModbusTcp读取历史数据协助。反馈主机重启后不能通讯,检查发现其没有将程序自启动添加到系统启动当中。 遇到的问题或难点: 收获点:在工作中需要相互协调,共同完成 下周工作重点: 跟进上海卓佑项目 ModbusTcp 数据读取对接 MC-IMX6-GKA DIO驱动调试测试

历史记录

#1 - 2018-05-28 08:21 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

2025-04-18 1/1