

项目综合 - 支持 #1523

深圳市易维科技有限公司 OM20180423-12 (薛晓敏) 合同编号: OM20200826-6

2018-04-26 17:22 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-28
指派给:	王慧	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3.00 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2.00 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6.00 6 雷击传感器 OM-ACC-A130 个 1.00 7 电池监控主机 OM-BAT-A801 台 6.00 8 表面温湿度传感器 OM-BAT-K601 个 6.00 9 定位式漏水控制器 OM-LDA-A801 个 1.00 10 定位漏水检测绳-15M OM-LDA-A601/15 根 1.00 11 开关电源 个 1.00 12 电池夹 个 240.00 13 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 套 6.00 14 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1.00 15 ID读卡器 OM-ACC-A116 台 1.00 16 指纹密码一体机 OM-ACC-A803 台 1.00 17 ID卡 OM-ACC-A119 张 20.00 18 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 1.00 19 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 2.00 20 232转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A109 个 4.00 21 电子地图显示功能模块 定制 套 1.00 22 UPS 协议转换软件模块 定制 套 1.00 23 空调协议转换软件模块 定制 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-05-02 17:47 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

已测试发货。

#2 - 2018-05-09 13:31 - 李军海

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf 已添加

#3 - 2018-05-15 09:55 - 王慧

- 文件STULZ_udpl_403_modbusC7000协议.pdf 已添加

#4 - 2018-05-15 13:45 - 王慧

科士达UPS已接入, 编号: 791-0, 世图兹C7000精密空调 已接入, 编号:2050-0 OM-CYB100S

#5 - 2018-05-15 13:45 - 王慧

- % 完成从0 变更为30

#6 - 2018-05-22 15:51 - 王慧

UPS页面需要修改, 去掉电池电压, 增加正电池组电压, 负电池组电压。正电池组负电池组读取数据正确。

#7 - 2018-05-23 09:38 - 韦士飞

程序已更新至: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-深圳市易维科技有限公司 页面自行增加负电压参数项, 使用数据中的 v1 参数

#8 - 2018-05-25 10:33 - 王慧

- 文件C6000 监控协议.xls 已添加

#9 - 2018-07-09 16:00 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王慧

#10 - 2018-07-11 10:18 - 王慧

精密空调调试未完成, 其他全部完成, 客户未去现场。

#11 - 2018-08-15 10:39 - 王慧

还差3D图位置拖到，其余已完成。

#12 - 2020-08-26 18:19 - 辛桂明

- 文件 房间级客户用MODBUS通讯地址表(20170117).xlsx 已添加

- 主题从 深圳市易维科技有限公司 OM20180423-12 (薛晓敏) 变更为 深圳市易维科技有限公司 OM20180423-12 (薛晓敏)
合同编号: OM20200826-6

- 描述 已更新。

增加一台精密空调接入

合同已签，货款已支付

请安排接入

#13 - 2020-08-28 17:51 - 谢学龙

- 文件 SM4943.def 已添加

- 文件 A3-4943.asp 已添加

[房间级客户用MODBUS通讯地址表\(20170117\).xlsx](#)

#14 - 2022-09-09 11:30 - 陆志毅

精密空调告警问题处理，已根据用户需求设置对应的告警项和告警范围。

文件

KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf	266 KB	2018-05-09	李军海
STULZ_udpl_403_modbusC7000协议.pdf	1.15 MB	2018-05-15	王慧
C6000 监控协议.xls	54.5 KB	2018-05-25	王慧
房间级客户用MODBUS通讯地址表(20170117).xlsx	1020 KB	2020-08-26	辛桂明
SM4943.def	1.8 KB	2020-08-28	谢学龙
A3-4943.asp	5.25 KB	2020-08-28	谢学龙