

2018研发 - 支持 #1531

支持 # 1432 (完结): 周总结
支持 # 1448 (完结): 周总结 WSF

周总结 WSF 20180428

2018-04-28 17:38 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
工作内容：产品数据采集模块化改进，以统一方式实现数据采集方案。数据简报自动生成 检测温湿度启动时卡死问题，结果：1.上电电源不稳定导致485数据不稳定。2.485信号兼容问题 数据授权功能跟进。反馈过期死机问题是描述不正确，并非是死机而是停止服务。Web等终端均可正常访问。协助项：上海卓佑 农行项目 相关测试跟进，当前反馈的功能改进测试未见异常。石家庄众从科技有限公司 电量仪及UPS空调协议接入。 武汉飞鹏数码有限责任公司 远程网络端口监测功能接入，需移植相关运行支持库。遇到的问题或难点： 如何发现问题并确定产生原因及如何避免。收获点：遇问题需静心分析，切勿盲目 下周工作重点：产品数据采集模块化改进			

历史记录

#1 - 2018-05-28 08:21 - om 经理1
- 状态 从 调试中 变更为 完结