2018研发 - 支持 #1540

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1448 (完结): 周总结 WSF

周总结 WSF 20180507

2018-05-07 09:23 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

上周工作内容：产品数据采集模块化改进，当前已完成数据采集基本框架，并与王经理进行沟通。
温湿度程序改进，调整按键检测工作方式以适应长按的不同周期，调整显示驱动电压以防止串扰。
温湿度测试跟进，指导技术完成测试程序部署及测试方法。协助项：上海卓佑，修改UPS电池电压精度为0.01，以减小采集误差。
石家庄众从科技有限公司，DME3000空调控制修改，解决返回无响应问题。ITA2电总协议接入调试，解决反馈数据不对问题。
遇到的问题或难点：如何发现问题并确定产生原因及如何避免。收获点：静心，遇问题不焦燥 本周工作重点：
产品数据采集模块化改进，完成Modbus模块实现并进行基础测试，需实现测试案例，测试方式说明，测试程序编写。
温湿度上位机英文版实现，以适应如新加坡等海外客户的调试测试需求。温湿度测试跟进，跟进温湿度测试

历史记录

#1 - 2018-06-06 17:43 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结