

项目综合 - 支持 #1633

任务 # 1650 (已发货): 沈阳航达机载设备有限公司 项目统一管理

沈阳航达机载设备有限公司 OM-20180612 (薛智珺)

2018-07-20 10:50 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2018-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-31
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 18 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 68 3 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 68 4 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 68 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 59 6 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 18 7 集成控制器主机软件开发 套 1 8 除湿机软件控制模块开发 套 1

历史记录

#1 - 2018-07-30 08:50 - 李玲

161旅主机SN:A0902185A073/071/053/034

#2 - 2018-07-30 17:37 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #1650

#3 - 2018-09-04 16:49 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2018-12-13 11:51 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2022-03-10 11:24 - 李军海

- 文件 NandFlash.zip 已添加

- 描述 已更新。

问题反馈：主机系统 页面没反应，没有查看到任何设备，采集应用AppSU不启动，AppSU.ini 文件为空，重新上传AppSU.ini 重启后恢复

文件

航材仓库温湿度控制系统-发货单.xlsx	14.6 KB	2018-07-20	李玲
NandFlash.zip	10.9 MB	2022-03-10	李军海