

西安灵境科技机房监控项目

2015-07-30 10:15 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-07-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-07-31
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 吴经理：你好！这个是西安灵境科技的机房监控清单：UPS监控一台、区域漏水控制器+10检测绳一套、温湿度传感器一个、红外传感器2个、烟雾传感器1个、监控主机A6一台、邮件报警功能。附件是UPS的协议。请安排跟进，发货时间3个工作日。谢谢！			
<b>子任务:</b> 功能 # 165: 西安灵境订单UPS接入 <span style="float: right;">完结</span>			

历史记录

#1 - 2015-07-30 18:22 - test u3

- 状态从新建变更为调试中
- 指派给从吴容杜变更为test u3

该型号UPS为山特兼容，配置即可

#2 - 2015-08-18 08:51 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

三单工频机 UPS中文通讯协议2.doc	75.5 KB	2015-07-30	辛桂明
----------------------	---------	------------	-----