

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #1656

功能 # 1654 (新建): 苏州联卓 主机B接口定制 (上海联通)

### 传感器协议接入

2018-08-06 08:59 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-08-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定岩	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
传感器协议接入 包含开关电源、UPS、精密空调等多项协议			

### 历史记录

#1 - 2018-08-06 09:01 - 韦士飞

- 父任务 已删除 (#1655)

#2 - 2018-08-06 09:01 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #1654

#3 - 2018-08-06 09:02 - 韦士飞

- 指派给 被设置为 张定岩

#4 - 2018-08-06 18:22 - 张定岩

熟悉各种通讯协议, 包括UPS, 空调, 开关电源等。

#5 - 2018-08-07 18:11 - 张定岩

空调协议的接入。使用的空调协议为《CM+空调通信协议cn》。完成了远程控制操作处理, 数据接收处理。

#6 - 2018-08-29 14:33 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 20

已经实现的协议调试: 1、A60通信协议.pdf 2、CM+空调通信协议cn.doc 3、中文Hipulse MODBUS协议(客户版).doc  
4、艾默生(PS48600-3B)2900-X8电源监控通信协议.doc 5、5 DUM270-48V50A开关电源通讯协议(05-10-10).doc

#7 - 2019-05-10 14:56 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

### 文件

5 DUM270-48V50A开关电源通讯协议(05-10-10).doc	249 KB	2018-08-06	韦士飞
艾默生协议文本.rar	781 KB	2018-08-06	韦士飞
艾默生(PS48600-3B)2900-X8电源监控通信协议.doc	1.43 MB	2018-08-06	韦士飞
协议文本.rar	599 KB	2018-08-06	韦士飞