

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #168

功能 # 140 (已发货): A6 功能增强与扩展, 可在定型中使用或在下一版本升级中发布

**开关量告警时按有具体名称, 即配置中的说明有效, 界面展示更直观**

2015-07-30 18:18 - test u3

状态:	完结	开始日期:	2015-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-31
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
tbSMBrief+St字段 其他DataUpd需更新			

### 历史记录

#1 - 2015-07-30 18:19 - test u3

还需要增加 Dxx 变量名解析 和 DxxV 变量值解析

#2 - 2015-07-31 11:28 - test u3

- % 完成 从 80 变更为 100

\*SMDioBase.Dxx值, 默认为正常/告警, 子类可重载.Nxx为名称/说明, 无定义则为DI x

#3 - 2015-07-31 14:03 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结