

项目综合 - 支持 #1765

新疆睿翼惠友电子科技有限公司 OM20180915-03 (薛智垚)

2018-09-15 16:12 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 备注 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 3 点式漏水监测器 OM-LDA-C801 个 1 4 一氧化碳探测器 OM-ACC-B100 个 1 协议需开发 5 噪声传感器 OM-ZS100 个 1 协议需开发 6 风速传感器 OM-ACC-A213 个 1 7 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 一、货款：已付款 二、发货时间：2018.9.19			
三、技术部分：一氧化碳探测器/噪声传感器,需要开发协议,开发文档说明书在附件中			
四、收货地址及收货人：交货地址：新疆乌鲁木齐市天山区解放北路90号天际大厦1栋18层A单元01 收货人：马经理			
联系方式：13150331288 五、快递方式：默认方式			

历史记录

#1 - 2018-09-18 11:57 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李玲变更为韦士飞
- % 完成从0变更为50

#2 - 2018-09-19 14:33 - 张定岩

协议已经接入, 请查看192.168.3.160的A9文件夹中对应的项目文件夹。

#3 - 2018-09-19 15:55 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为李军海

#4 - 2018-09-20 08:41 - 李玲

1.货已领, 技术已完成检测。 2.发货韵达: 3102003723546 3102003723547 3102003723548

#5 - 2018-09-25 11:31 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王慧

1.项目由王慧负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#6 - 2018-09-26 09:17 - 王慧

风速传感器 红 12V 绿 GND 黄 RS485 A 蓝 RS485 B

#7 - 2018-09-26 16:41 - 李玲

- 指派给从王慧变更为李军海

主机SN: A0708181B126

#8 - 2018-09-27 13:36 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王慧

#9 - 2018-12-03 10:06 - 王慧

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

客户已退回产品 订单取消。

#10 - 2018-12-20 10:21 - 李季祯

- 主题 从 新疆睿翼惠友电子科技有限公司 OM20180915-03 变更为 新疆睿翼惠友电子科技有限公司 OM20180915-03 (薛智垚)

文件

噪声485.pdf	336 KB	2018-09-15	薛智垚
一氧化碳传感器说明书.pdf	556 KB	2018-09-15	薛智垚