

## 项目综合 - 任务 #1807

### 江苏天枫科技有限公司 (蔡高旭) - 薛智垚

2018-10-08 15:29 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-10-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 3 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 台 1 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 5 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 1 6 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 7 声光报警器 OM-D2 台 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2018.10.8 三、技术部分：常规 四、收货地址及收货人：交货地址：江苏省盐城市盐都区解放南路恒荣世家17栋 蔡高旭 18932283322 五、快递方式：顺丰到付。			

### 历史记录

#1 - 2018-10-08 16:38 - 杜小栋

已测试发货 |\_.序号|\_.类型|\_.接口定义|\_.数量|\_.地址|\_.备注| |\_.1|温湿度传感器|ttySP3|1|16|| |\_.2|区域漏水|ttySP3|1|36|| |\_.3|红外探测器|DI1|1|| |\_.4|烟雾探测器|DI2|1||

#2 - 2018-10-09 09:08 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.发货点：西安 2.发货顺丰：顺丰445 288 152 294 3.主机SN：A0708181B107

#3 - 2018-10-10 11:02 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0 变更为50

杜小栋负责跟进这个项目，客户联系电话：蔡高旭 18932283322 邮箱：380597357@qq.com 请知悉！

#4 - 2018-10-10 11:48 - 李军海

- 主题从江苏天枫科技有限公司 (蔡高旭) 变更为江苏天枫科技有限公司 (蔡高旭) - 薛智垚

#5 - 2018-10-15 16:14 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50 变更为100

客户已退货 检测后并入库

#6 - 2018-10-25 15:36 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚