

智慧机房 V2.0 - 功能 #184

天津施耐德UPS、门禁、行间空调等传感器接入

2015-08-17 09:31 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2015-08-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2015-09-02 09:03 - 韦士飞

- 指派给 被设置为 韦士飞

#2 - 2015-09-02 09:04 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2015-09-07 18:08 - 韦士飞

- 主题从 天津施耐德UPS、门禁及行间空调接入 变更为 天津施耐德UPS、门禁、行间空调等传感器接入

- % 完成从 0 变更为 80

实现施耐德UPS、行间空调、Stulz精密空调、配电盘、门禁及48V蓄电池监测的SM接入，并实现网页显示页面。除48V蓄电池监测已经做了接入测试外，其他几个还未得测试。

#4 - 2015-09-10 08:57 - 韦士飞

- % 完成从 80 变更为 90

#5 - 2016-01-07 17:43 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 90 变更为 100

#6 - 2016-05-06 15:54 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经实施 无异常反馈 可关闭