

项目综合 - 支持 #1888

龙泉市恒创数码科技有限公司 OM20181107-06 (薛智垚)

2018-11-07 18:13 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 6 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 8 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 精密空调检测模块 定制 套 2 UPS检测模块 定制 套 1			
一、款项：已支付 二、发货时间：2018.11.9 三、技术部分：精密空调需要增加两个功能： 1、轮值功能，一台空调运行7天后，换另外一台空调工作。这个时间周期可以在软件里面自己设置。 2、在轮值的过程中，如果监测到一台空调故障，直接开启另外一台空调。 四、收货地址及收货人：交货地址：浙江省龙泉市中山东路83号2号楼701室 收货人：叶晓珍 联系方式：0578-7116267 五、快递方式：普通快递			

历史记录

#1 - 2018-11-08 12:15 - 王小京

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16|| |_.2|漏水|ttySP3|36-40|36.37|| |_.3|烟雾探测器|DI1||| |_.4|红外探测器|DI2||| |_.5|OM-B2短信猫|ttySP0|||

#2 - 2018-11-08 14:59 - 李军海

- 指派给从李玲变更为薛智垚

OM-A6 X300 不满足以上的定制开发，需商务人员特殊申请，请知悉！

#3 - 2018-11-09 09:18 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从薛智垚变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.西安发货，货发德邦795 7308 027 (2件) 3.主机SN：A0711184A062

#4 - 2018-11-12 14:21 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为50

1.项目由王小京负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试结束后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#5 - 2018-11-14 09:06 - 李军海

- 指派给从王小京变更为韦士飞

项目精密空调需要定制开发联动功能，请知悉！

#6 - 2018-11-14 09:42 - 李季祯

- 主题从 龙泉市恒创数码科技有限公司 OM20181107-06 变更为 龙泉市恒创数码科技有限公司 OM20181107-06 (薛智垚)

#7 - 2018-11-14 14:20 - 韦士飞

- 指派给从 韦士飞 变更为 李军海

空调控制定制功能已增加。更新文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-龙泉市恒创数码科技有限公司

#8 - 2018-12-10 09:30 - 苏正成

客户温湿度传感器、漏水、红外、烟感已接入，客户设备485-1接口怀疑已坏，不能使用

#9 - 2018-12-10 15:06 - 苏正成

客户小程序温湿度、漏水、ups会显示多一倍数量，需处理

#10 - 2018-12-18 10:19 - 王慧

龙泉现场空调为两台不同型号的精密空调，先需要重新开发空调轮值功能，需现场确定依米康空调是否可以开关机，已让客户联系厂家。

#11 - 2018-12-20 16:34 - 王慧

依米康精密空调用的协议为SCA协议，编号：2075-1

#12 - 2018-12-25 15:08 - 韦士飞

功能已开发，文件已上传

#13 - 2018-12-26 17:31 - 韦士飞

反馈控制功能已实现并测试OK

#14 - 2018-12-27 09:15 - 王慧

龙泉轮值功能测试可以，但是客户提出要求需在主机页面可以控制空调轮值周期，现在方式是通过修改omAppSU.ini里面的设置来更改空调轮值周期。

#15 - 2019-01-17 17:54 - 王慧

页面也测试，现在可好周期已改为1天，明天客户去现场测试，测试完成，则项目完结。

#16 - 2019-06-06 15:51 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 韦士飞

增加功能：当温度达到40 时，联动两台精密空调打开。

文件

DataMate3000监控协议V1.61.pdf	403 KB	2018-11-07	薛智垚
SDA通信协议(2).pdf	496 KB	2018-11-07	薛智垚