

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #1891

任务 # 1713 (已发货): 蓄电池巡检模块设计(OM-600S)

任务 # 1889 (完结): 电池巡检管理模块 ) OM-BOD-1000S

### 2、硬件测试

2018-11-08 09:32 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2018-11-19 15:31 - 盘 贵星

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 50

- 1、焊接两个模块。接黑背内阻检测模块RJ11通信正常，接我们的测量模块测试无法通信，经分析是测量模块问题，已经解决。
- 2、RS485接口自收发问题，能收不能发，经过查看原理图设计有缺陷，经过整改自收发电路已经解决通信问题，

#2 - 2018-11-23 09:07 - 盘 贵星

- % 完成 从 50 变更为 100

RS485自收发接口飞线，解决解决管理模块自收发问题。

#3 - 2019-05-10 14:14 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结