

项目综合 - 支持 #1900

江西迅付科技开发有限公司【合同编号：OM20181101-25】（潘红妮）

2018-11-09 12:04 - 李季祯

状态:	已发货	开始日期:	2018-11-09
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 配电间主机 OM-CA6 台 6 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 12 3 点式漏水监测器 OM-LDA-C801 个 12 4 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 12 5 单相电量仪 OM-ACM-A802 台 6 6 特制RJ45带线母座延长线 个 42 注：每1台主机含模块有：485转TCP/IP转换模块 1个 16路开关量转换模块 1个 电源 1条 机箱 1个 说明：1、包装：只贴名称，不贴型号，不显示LOGO 2、付款说明：已付款 3、最迟发货日期：2018年11月13日			

历史记录

#1 - 2018-11-15 09:51 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.单相电量仪 OM-ACM-A802 仅发4个，库存不够，后期补发2个。其余已发货 3.货发韵达：3102120433209 3102120433244 3102120433210 3102120433208 3102120433242 3102120433243 3102120433241

#2 - 2018-11-19 14:04 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0变更为50

王慧负责这个项目的跟进，请知悉！

#3 - 2018-11-19 14:58 - 李玲

- 指派给从王慧变更为李军海

1.此单相电量仪 OM-ACM-A802 前因库存不足，现已补发2个 2.此项目货已发完。 3.货发韵达：3102120433383

#4 - 2018-12-19 16:47 - 李季祯

2018年12月07日，客户寄回烟感两个，漏水1个，单相电1个，并交给技术李经理维修

2018年12月18日，技术谢学龙测试结果，有烟感1个，漏水1个通讯不上，建议免费给客户更换。

2018年12月19日，网销人员，申请更换烟感1个，漏水1个。

#5 - 2018-12-21 10:22 - 李玲

1.货已领，技术已完成检测 2.点式漏水监测器 OM-LDA-C801 1个 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1个 3.货发韵达：3102223502030