

生产及试产 - 任务 #1946

任务 # 1941 (调试中): 电池巡检模块试产

5、试产测试

2018-11-27 17:46 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、编写测试方案 2、编写测试报告			

历史记录

- #1 - 2018-12-20 09:08 - 张 定岩
- 文件 OM-BOD-1000S基本功能测试报告（试产）.xlsx 已添加
 - 文件 OM-BOD-1000S硬件测试报告（试产）.xlsx 已添加

目前焊了5个电池管理模块，经过测试没有异常。并组装了3个带机壳的电池管理模块。

#2 - 2018-12-21 18:04 - 张 定岩

5个管理模块测试都没有问题

#3 - 2018-12-26 11:56 - 张 定岩

管理模块与测量模块的SBUS数据线测试没有问题

#4 - 2018-12-27 14:08 - 张 定岩

- 文件 OM-BOD-600S基本功能测试报告（试产）.xlsx 已添加
- 文件 OM-BOD-600S硬件测试报告（试产）.xlsx 已添加
- % 完成 从 0 变更为 80

测量模块抽样5个进行测试，没有异常。

#5 - 2018-12-27 14:10 - 张 定岩

已经将3个试产的测量模块接入会议室UPS电池监测，目前无异常。

#6 - 2019-10-14 09:38 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

OM-BOD-1000S基本功能测试报告（试产）.xlsx	19.1 KB	2018-12-20	张 定岩
OM-BOD-1000S硬件测试报告（试产）.xlsx	19.8 KB	2018-12-20	张 定岩
OM-BOD-600S基本功能测试报告（试产）.xlsx	19.6 KB	2018-12-27	张 定岩
OM-BOD-600S硬件测试报告（试产）.xlsx	19.8 KB	2018-12-27	张 定岩