

智慧机房 V2.0 - 功能 #197

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

万慧通70XX系列共用一个监测参数

2015-08-27 15:03 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-08-28
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试中发现，万慧通70XX系列共用一个监测参数，在配置的时候不实用，需要分开配置监测参数。			

历史记录

#1 - 2015-09-09 13:08 - om 经理1

- 状态从新建 变更为 调试中

- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3

可以配置为各自使用不同的配置参数，即A的报警条件与B的可以不一样的 看配置方法

#2 - 2015-09-09 13:10 - test u3

- 计划完成日期 被设置为 2015-08-28

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2015-11-20 13:40 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结