

IVG-1非定位漏水接入

2015-08-31 08:42 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2015-08-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2015-08-31 17:58 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 调试中
- % 完成从 0 变更为 100

实现IVG-1非定位漏水协议接入。在配置时将tag1参数设置为2即可。

#2 - 2015-11-20 13:39 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结