

## 项目综合 - 支持 #1983

任务 # 2077 (已发货): 宁波梅兰信息技术有限公司 项目统一管理 (辛桂明)

### 宁波梅兰信息技术有限公司 OM20181218-5 辛桂明

2018-12-18 11:49 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-01-18
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
<b>描述</b>			
集中管理平台 OM-CMP-30 1 套 微信小程序部署 定制 1 套 合同正在走流程, 客户让我们先部署现有版本的功能, 后期更改好的功能再升级 平台和微信小程序按照客户的logo修改, logo件附件, 平台名称为: 数据中心运维平台 客户要求今天抽时间帮忙部署, 平台详细的要求会给到技术再上传			

### 历史记录

#1 - 2018-12-18 12:01 - 辛桂明

平台部署到阿里云上: IP:47.104.151.23 用户名和密码: administrator/@MLUPS2018

#2 - 2018-12-18 15:26 - 辛桂明

- 文件 动力环境监控界面调整(1).docx 已添加

客户要求的平台更改功能, 请安排!

#3 - 2018-12-19 09:38 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

杜小栋 负责这个项目的跟进, 请知悉!

#4 - 2018-12-19 11:48 - 杜小栋

平台已经部署完成 访问地址<http://47.104.151.23/> 账号密码admin

#5 - 2018-12-20 11:29 - 李军海

- 文件 梅兰日兰-动力环境监控界面调整需求1218.docx 已添加

#6 - 2018-12-21 10:16 - 杜小栋

客户需要将主机的设备名称(型号)改为Yeton-III 并将传感器的型号改为客户提供的  
需在平台登录的界面右下角加入客户公司的名称以及电话公司名称: 杭州北控科技有限公司 售后服务: 15728013039

#7 - 2019-01-17 13:40 - 辛桂明

- 文件 梅兰项目微信报警等需求确认01.16.docx 已添加

客户增加微信报警功能, 请按照客户要求安排!

#8 - 2019-01-21 10:33 - 谢学龙

1、需要七个机房详细需求文档(比如机房1显示那几个设备, 对应的软件系统上命名名称叫什么)。2、需要上传该项目配置好的dbDat0.db3数据库

#9 - 2019-01-29 15:04 - 韦士飞

- 父任务 被设置为#2077

#10 - 2019-02-07 09:40 - 李军海

发现1个问题：平台上把告警和故障信息全部屏蔽之后，系统不会生成告警记录，不会联动发邮件、微信报警，和陆工沟通，系统告警机制只对主机上传的正常数据有效，主机上传的告警数据屏蔽之后不会再生成告警，属于BUG，年后回来优先处理这个问题，平台上不管上传的数据是正常数据还是告警数据，都以平台上的告警机制为准！

#11 - 2019-08-27 16:37 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 50 变更为 100

#12 - 2020-05-09 09:47 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

#13 - 2020-05-23 11:50 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

约顿LOGO.cdr	2.06 MB	2018-12-18	辛桂明
动力环境监控界面调整(1).docx	2.81 MB	2018-12-18	辛桂明
梅兰日兰-动力环境监控界面调整需求1218.docx	2.05 MB	2018-12-20	李军海
梅兰项目微信报警等需求确认01.16.docx	464 KB	2019-01-17	辛桂明