

智慧机房 V2.0 - 任务 #199

首页显示故障告警不全问题（如：多个漏水开关量中，仅一个告警时）

2015-08-31 10:49 - test u3

状态:	完结	开始日期:	2015-08-31
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-08-31
指派给:	吴容杜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
已经解决 更新 A3-status.asp omdev/allstatus.asp 技术部测试			

历史记录

#1 - 2015-08-31 14:50 - 吴容杜

- % 完成 从 90 变更为 100

已验证解决。

#2 - 2015-09-01 09:37 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结