

项目综合 - 支持 #2021

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181221-03 (薛智垚)

2018-12-24 12:00 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 精密空调检测模块 定制 套 1 一、款项：已支付。二、发货时间：2018.12.24 三、技术部分：协议在附件中 四、收货地址及收货人：交货地址：北京海淀区皂君庙5号卉园大楼A309号 收货人：鲁磊 联系方式：13501210622 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-12-27 10:46 - 王慧

- 文件 西安昇旗snmp空调.rar 已添加

已调试完成，编号4410

#2 - 2018-12-27 10:47 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给从 李玲 变更为 薛智垚

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2019-01-03 11:56 - 韦士飞

万慧通电池修改读取总电压数据。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-西安昇琪智联电子科技有限公司#2021

#4 - 2019-01-03 18:13 - 王慧

西安昇旗

旧主机升级新的so文件后，存在无法找到libsnmp++.so.33的情况，需要进行升级，万慧通设备omDemo获取数据正常，但是主机页面上显示故障，数据库无数据，研发修改万慧通电池读取总电压数据后，页面数据正常。

#5 - 2019-01-04 11:29 - 王慧

万慧通电池 主机页面采集时间不自动更新，调试发现smdat0文件未添加1026编号，smdat0更新后，页面正常。

文件

空调SNMP协议.txt	155 Bytes	2018-12-24	薛智垚
西安昇旗snmp空调.rar	841 KB	2018-12-27	王慧